

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00007226/2026		Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea		Amostragem: 05/05/2026 09:20	Recebimento:05/05/2026 13:30
Local da Amostragem: Captação		Ponto da coleta: Poço Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00936/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	05/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 07 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177818246369FCE93F6A94ED1C3FC8BA499C451B|3654.5|00007226.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 07309/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00007219/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 05/05/2026 09:10 Recebimento: 05/05/2026 13:30
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua D, nº 10- fundos - lig. nº 2955- Jardim Novo Horizonte- Valdeinei Borges da Silva

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00936/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	05/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	05/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 07 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177815670369FC849FCF769247892515068E650B|3651|00007219.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 07302/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00007720/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 12/05/2026 08:20 Recebimento: 12/05/2026 12:12
Local da Amostragem: Rede de distribuição	Ponto da coleta: Rua José Carlos Alves de Mattos, nº195 - Lig. 2929 - Jd. Novo Horizonte - Jaime Ferreira de Souza

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00984/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	12/05/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	12/05/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 15 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17788780766A07867C89B7D3B8B35B815EB2FC39|3901.5|00007720.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 07803/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00008684/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 26/05/2026 08:40 Recebimento: 26/05/2026 13:58
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Marechal F. Peixoto, 21 - Lig. 3786 - Jd. Imperial - Novo Horizonte - Euclídio da Silva

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01094/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	26/05/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	26/05/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 28 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17799763456A18489918E98E702538183CD9F80F|4383.5|00008684.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 08767/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00008164/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 19/05/2026 08:40 Recebimento: 19/05/2026 12:53
Local da Amostragem: Rede de distribuição	Ponto da coleta: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 207, lig. 3880 - Jardim Imperial- Novo Horizonte - Sara Dinaysa Barth da Silva

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante- Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01039/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	19/05/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	19/05/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 22 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17794566006A105A5848BE1F8AD4792AE9F9F250|4123.5|00008164.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 08247/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00008685/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 26/05/2026 08:50 Recebimento: 26/05/2026 13:58
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Marechal F. Peixoto, 636 - Lig. 4118 - Jd. Imperial - Novo Horizonte - Jessica Silvestre Lonardoní

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01094/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	26/05/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	26/05/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 28 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17799763456A18489926678085B3BDBC87EA8196|4384|00008685.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 08768/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00006740/2026		Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Amostragem: 28/04/2026 08:50	Recebimento:28/04/2026 11:20
Local da Amostragem: Saída de Tratamento		Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Anderson Cardoso Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00881/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 29 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177749240669F261B698EF8B5C10D91AC1361C9B|3411.5|00006740.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 06823/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00007721/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 12/05/2026 07:50 Recebimento: 12/05/2026 12:12
Local da Amostragem: Rede de distribuição	Ponto da coleta: Torneira da saída do reservatório elevado na Praça Brasil - Centro- lig. nº 1603 - Praça Brasil

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00984/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	12/05/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	12/05/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 15 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17788780766A07867CA97641517DF2830E0116FE|3902|00007721.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 07804/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00008163/2026		Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Amostragem: 19/05/2026 08:30	Recebimento:19/05/2026 12:53
Local da Amostragem: Saída de tratamento		Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante- Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01039/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	19/05/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	19/05/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 22 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17794566006A105A58245E0B54D85DBECDE1F2D5|4123|00008163.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 08246/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00008680/2026		Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Amostragem: 26/05/2026 08:30	Recebimento:26/05/2026 13:58
Local da Amostragem: Saída de Tratamento		Ponto da coleta: Reservatório Elevado - Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01094/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	26/05/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	26/05/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 28 de Maio de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17799763446A184898C3DA6F45C3C49AB61F3314|4381.5|00008680.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 08763/2026A

